

S.01.01.05. Wewnętrzna instalacja wentylacji mechanicznej.**1. WSTĘP****1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach realizacji zadania: **Dostosowanie budynku Prokuratury Rejonowej Katowice -Północ w Katowicach przy ul. Pocztovej 8 do aktualnie obowiązujących norm i przepisów – III etap**

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczą Umowy w zakresie inwestycji pod nazwą „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach przy ulicy Pocztovej 8 do aktualnie obowiązujących norm i przepisów”

W zakres robót wchodzi:

- montaż kanałów i kształtek wentylacyjnych, przepustnic regulacyjnych, nawiewników, wywiewników, czerpni ściennych, wyrzutni dachowych, tłumików hałasu, rekuperatorów, wentylatorów kanałowych,
- izolowanie kanałów i kształtek wentylacyjnych
- podłączenie odprowadzenia skroplin z urządzeń
- montaż oraz okablowanie urządzeń zasilająco-sterujących do ww. elementów instalacji
- wykonanie prób szczelności oraz uruchomienie instalacji

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY**2.1. Źródła uzyskania materiałów.**

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiałów, które zostały określone w dokumentacji.

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.

- a) Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli.
- b) Materiały i urządzenia niespełniające wymagań dokumentacji powinny zostać odrzucone.
- c) Jakikolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowano urządzenia bez zgody Inspektora nadzoru, będą wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń.

Jeśli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Użytkownika i Projektanta.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakości lub projektem organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT PODSTAWOWYCH ZALECANYCH PRZY REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Projektowane są następujące układy mechanicznego uzdatniania powietrza:

- **Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia w piwnicy**

Układ oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU -1 typu MISTRAL 1100P o wydajności 890m³/h lub równoważnym. Rekuperator wyposażony jest w następujące sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4

Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW

Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy grzewczej 3kW

Nagrzewnicę wtórną elektryczną o mocy grzewczej 3kW

Wymiennik krzyżowy odzysku ciepła o sprawności 65%

Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW

Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewnętrzne będzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji budynku na wysokości ok. 2,76m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza w rekuperatorze, będzie ono rozporwadzone do poszczególnych pomieszczeń izolowanymi kanałami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany będzie przez zespoły nawiewno-wywiewne typu KWB-D lub równoważne. Zespół będzie nawiewał powietrze przez dysze dalekiego zasięgu a wywiewał przez powierzchnię perforowaną. Powietrze zużyte usuwane będzie przez zbiornicę wyrzutnię dachową. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczeń zostaną zamontowane tłumiki hałasu. Układ zostanie wyposażony w indywidualny układ automatycznej regulacji typu RC2 lub równoważny. Układ ten będzie dodatkowo posiadał sterowanie (impulser) nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrów.

- **Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia parteru**

Układ oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 0 typu MISTRAL 1100P o wydajności 630m³/h lub równoważnym. Rekuperator wyposażony jest w następujące sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4

Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW

Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
 Nagrzewnicę wtórną elektryczną o mocy grzewczej 3kW
 Wymiennik krzyżowy odzysku ciepła o sprawności 74%
 Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
 Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewnętrzne będzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji budynku na wysokości ok. 2,76m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza w rekuperatorze, będzie ono rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń izolowanymi kanałami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany będzie przez zespoły nawiewno-wywiewne typu KWB-DI lub równoważne. Zespół będzie nawiewał powietrze przez dysze dalekiego zasięgu a wywiewał przez powierzchnię perforowaną. Powietrze zużyte usuwane będzie przez zbiorczą wyrzutnię dachową. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczeń zostaną zamontowane tłumiki hałasu. Układ zostanie wyposażony w indywidualny układ automatycznej regulacji typu RC2 lub równoważny. Układ ten będzie dodatkowo posiadał sterowanie (impulser) nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrów.

- **Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia I-go piętra**

Układ oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 1 typu MISTRAL 1100P o wydajności 845m³/h lub równoważnym. Rekuperator wyposażony jest w następujące sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4
 Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW
 Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
 Nagrzewnicę wtórną elektryczną o mocy grzewczej 3kW
 Wymiennik krzyżowy odzysku ciepła o sprawności 65%
 Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
 Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewnętrzne będzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji budynku na wysokości ok. 6,06m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza w rekuperatorze, będzie ono rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń izolowanymi kanałami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany będzie przez zespoły nawiewno-wywiewne typu KWB-D lub równoważny. Zespół będzie nawiewał powietrze przez dysze dalekiego zasięgu a wywiewał przez powierzchnię perforowaną. Powietrze zużyte usuwane będzie przez zbiorczą wyrzutnię dachową. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczeń zostaną zamontowane tłumiki hałasu. Układ zostanie wyposażony w indywidualny układ automatycznej regulacji typu RC2 lub równoważny. Układ ten będzie dodatkowo posiadał sterowanie (impulser) nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrów.

- **Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia II-go piętra**

Układ oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 2 typu MISTRAL 1100P o wydajności 865m³/h lub równoważnym. Rekuperator wyposażony jest w następujące sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4
 Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW
 Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
 Nagrzewnicę wtórną elektryczną o mocy grzewczej 3kW
 Wymiennik krzyżowy odzysku ciepła o sprawności 65%
 Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
 Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewnętrzne będzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji budynku na wysokości ok. 9,38m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza w rekuperatorze, będzie ono rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń izolowanymi kanałami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany będzie przez zespoły nawiewno-wywiewne typu KWB-D lub równoważny. Zespół będzie nawiewał powietrze przez dysze dalekiego zasięgu a wywiewał przez powierzchnię perforowaną. Powietrze zużyte usuwane będzie przez zbiorczą wyrzutnię dachową. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczeń zostaną zamontowane tłumiki hałasu. Układ zostanie wyposażony w indywidualny układ automatycznej regulacji typu RC2 lub równoważny. Układ ten będzie dodatkowo posiadał sterowanie (impulser) nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrów.

- **Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia III-go piętra**

Układ oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 3 typu MISTRAL 1100P o wydajności 915m³/h lub równoważnym. Rekuperator wyposażony jest w następujące sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4
 Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW

Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
 Nagrzewnicę wtórną elektryczną o mocy grzewczej 3kW
 Wymiennik krzyżowy odzysku ciepła o sprawności 65%
 Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
 Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewnętrzne będzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji budynku na wysokości ok. 12,72m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza w rekuperatorze, będzie ono rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń izolowanymi kanałami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany będzie przez zespoły nawiewno-wywiewne typu KWB-D lub równoważny. Zespół będzie nawiewał powietrze przez dysze dalekiego zasięgu a wywiewał przez powierzchnię perforowaną. Powietrze zużyte usuwane będzie przez zbiorczą wyrzutnię dachową. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczeń zostaną zamontowane tłumiki hałasu. Układ zostanie wyposażony w indywidualny układ automatycznej regulacji typu RC2 lub równoważny. Układ ten będzie dodatkowo posiadał sterowanie (impulser) nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrów.

- **Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia IV-go piętra**

Układ oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 4 typu MISTRAL 1100P o wydajności 895m³/h lub równoważnym. Rekuperator wyposażony jest w następujące sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4
 Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW
 Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
 Nagrzewnicę wtórną elektryczną o mocy grzewczej 3kW
 Wymiennik krzyżowy odzysku ciepła o sprawności 65%
 Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
 Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewnętrzne będzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji budynku na wysokości ok. 16,02m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza w rekuperatorze, będzie ono rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń izolowanymi kanałami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany będzie przez zespoły nawiewno-wywiewne typu KWB-D lub równoważny. Zespół będzie nawiewał powietrze przez dysze dalekiego zasięgu a wywiewał przez powierzchnię perforowaną. Powietrze zużyte usuwane będzie przez zbiorczą wyrzutnię dachową. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczeń zostaną zamontowane tłumiki hałasu. Układ zostanie wyposażony w indywidualny układ automatycznej regulacji typu RC2 lub równoważny. Układ ten będzie dodatkowo posiadał sterowanie (impulser) nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrów.

- **Układ wentylacyjny nawiewno-wywiewny obsługujący pomieszczenia V-go piętra**

Układ oparty jest na nawiewno-wywiewnym rekuperatorze RECU 5 typu MISTRAL 1100P o wydajności 895m³/h lub równoważnym. Rekuperator wyposażony jest w następujące sekcje:

Filtr nawiewu klasy G4
 Wentylator nawiewny o mocy 0,4kW
 Nagrzewnica wstępna elektryczna o mocy grzewczej 3kW
 Nagrzewnicę wtórną elektryczną o mocy grzewczej 3kW
 Wymiennik krzyżowy odzysku ciepła o sprawności 65%
 Wentylator wywiewny o mocy 0,4 kW
 Filtr wywiewu klasy G4

Powietrze zewnętrzne będzie zasysane przez wentylator nawiewny z czerpni ściennej umieszczonej na elewacji budynku na wysokości ok. 19,35m od poziomu zera budynku. Po uzdatnieniu powietrza w rekuperatorze, będzie ono rozprowadzone do poszczególnych pomieszczeń izolowanymi kanałami wentylacyjnymi. Nawiew oraz wywiew realizowany będzie przez zespoły nawiewno-wywiewne typu KWB-D lub równoważny. Zespół będzie nawiewał powietrze przez dysze dalekiego zasięgu a wywiewał przez powierzchnię perforowaną. Powietrze zużyte usuwane będzie przez zbiorczą wyrzutnię dachową. Na przewodach wentylacyjnych przy rekuperatorze od strony pomieszczeń zostaną zamontowane tłumiki hałasu. Układ zostanie wyposażony w indywidualny układ automatycznej regulacji typu RC2 lub równoważny. Układ ten będzie dodatkowo posiadał sterowanie (impulser) nagrzewnicami elektrycznymi oraz presostaty filtrów.

- **Układ wentylacyjny wywiewny obsługujący pomieszczenia WC i magazyn**

Układ oparty jest na indywidualnych (dla każdej kondygnacji) wentylatorach kanałowych podłączonych do istniejących pionów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach. Wywiew z pomieszczeń realizowany jest przez zawory wentylacyjne sufitowe. Nawiew realizowany jest kompensacyjnie przez kratki lub podcięcia w drzwiach.

Centrale wentylacyjne

- Zakup oraz dostawę central wentylacyjnych oraz realizuje Wykonawca;
- W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek na placu budowy i zabezpieczenie;
- Transport oraz montaż należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzeń;
- Wszystkie centrale należy zamontować na konstrukcjach stalowych
- Centrale należy zabudować w sposób eliminujący maksymalnie przenoszenie drgań do konstrukcji budynku stosując gumowe przekładki;
- Należy zadbać o dokładne wypoziomowanie central
- Centrale należy bezwzględnie wyposażyć na wlotach powietrza świeżego i wywiewanego w przepustnice powietrzno – szczelne;
- Wyposażenie wszystkich central w AKPiA realizuje wykonawca wentylacji i klimatyzacji;
- Centrale należy wyposażyć w wyłączniki serwisowe.

Wentylatory kanałowe

- Zakup oraz dostawę wentylatorów i klimatyzatorów realizuje Wykonawca. W ramach prac należy przewidzieć ich rozładunek, zabezpieczenie ich na placu budowy a następnie montaż i rozruch;
- Wszystkie wytyczne budowlane zostały wydane w oparciu o konkretne typy urządzeń. W przypadku zastosowania zamienników dobranych wentylatorów Wykonawca we własnym zakresie musi dostosować wydane konstrukcje i otwory;
- Zastosowanie innych urządzeń niż dobrane w projekcie wymaga każdorazowo zgody Inwestora;
- Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych;

Nawiewniki, wywiewniki

- Zakup oraz montaż wszystkich nawiewników i wywiewników realizuje Wykonawca. Kolor wszystkich kratki należy ustalić z inwestorem.
- Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały;
- Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza;
- Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny;
- Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków;
- W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie należy:
 - zgniatać tych przewodów,
 - stosować przewodów dłuższych niż 1,5 m;
- Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody;
- Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych;
- Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej.

Przepustnice wentylacyjne

- Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji;
- Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego;

Kanały oraz kształtki wentylacyjne

- Kanały wentylacyjne wykonać z ocynkowanej blachy stalowej;
- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad;

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506;
- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001;
- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434;
- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. System zapewnienia jakości.

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

α) część ogólną opisującą:

- ◆ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób powadzenia robót,
- ◆ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- ◆ bhp,
- ◆ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- ◆ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- ◆ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- ◆ wyposażenie w sprzęt oraz urządzenia do pomiarów i kontroli;

β) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- ◆ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- ◆ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- ◆ sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów i robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentacji, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Opłaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiałów i robót, włączając w to pobieranie próbek, badania i

kontrolę, Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. Są one w kalkulowane w koszty poszczególnych robót.

- Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę.

- Stałe punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na piśmie o dacie zakończenia wszystkich etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzień, dla wszystkich rodzajów robót, przy czym umowa może tę propozycję zweryfikować inaczej.

Inspektor nadzoru może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł kontynuować prace.

- Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają:

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobatach Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
2. deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN to zgodności z Normą ISO;
3. lub deklarację na aprobatę techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1.

oraz te urządzenia i materiały, które spełniają wymogi dokumentacji.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez dokumentację, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakikolwiek urządzenia i materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi są:

kanały wentylacyjne – m²

urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne - szt

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbioru robót.

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;
- b) odbiorowi częściowemu;
- c) odbiorowi końcowemu;
- d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją w etapach.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zatwierdzających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, umową i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad, jak przy odbiorze końcowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- ◆ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;
- ◆ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu;
- ◆ recepty i ustalenia technologiczne;
- ◆ Dzienniki Budowy (oryginały);
- ◆ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;
- ◆ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z dokumentacją i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakości;
- ◆ atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobaty Techniczne;
- ◆ opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacją i Programem Zapewnienia Jakości;
- ◆ sprawozdanie techniczne;
- ◆ inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

- ◆ zakres i lokalizację wykonywanych robót;
- ◆ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkownika na te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
- ◆ uwagi dotyczące warunków realizacji robót;
- ◆ datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.5. Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. „Odbiór końcowy robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest komplet (kpl) wykonanej wentylacji :

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych wentylacji.

Cena jednostkowa wykonania wentylacji obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wszelkie roboty budowlane niezbędne do montażu (przygotowanie powierzchni ścian i stropów pod montaż, rozebranie i ponowny montaż stropów podwieszanych, wykonanie i montaż niezbędnych zawiesi i ewentualnej konstrukcji pod rekuperator
- wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych zasilających i sterujących.
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej (montaż rekuperatora wraz ze wszystkimi elementami wymaganymi przez producenta) ,
- obudowa kanałów wentylacyjnych w tym rekuperatora płytami gipsowymi wraz ze wszystkimi elementami wymaganymi przez producenta płyt dla ścian.
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.

Podstawą płatności jest (m²) wykonanej wentylacji :

Cena jednostkowa stanowi cenę uśrednioną dla przyjętego sposobu wykonania i obejmuje wykonanie wszystkich elementów składowych wentylacji.

Cena jednostkowa wykonania wentylacji obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości,

- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z przyjętej technologii robót;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wszelkie roboty budowlane niezbędne do montażu (przygotowanie powierzchni ścian i stropów pod montaż, rozebranie i ponowny montaż stropów podwieszanych, wykonanie i montaż niezbędnych zawiesi i ewentualnej konstrukcji pod przewody wentylacyjne,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- likwidacje stanowiska roboczego.
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016).

PKN - PrPN – EN ISO 6946: 1998 + AI Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 62 poz. 627).

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, ustawa o odpadach z dnia 27.07.2001 r.

(Dz.U. nr 100 poz. 1085)

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43/1999 poz. 430).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. z 2002 r. nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o Drogach Publicznych (Dz.U. nr 14 poz. 60 – tekst jednolity Dz.U. nr 70/2000 poz. 838 wraz z późniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 09.02.2004 r. (Dz.U. z 2004r. nr 19 poz. 177).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych niemających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo, które służą ochronie, lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów

(Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań zakresie efektywności energetycznej.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. I 195)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)

Ustawa z dnia 7 czerwca 200 I r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/0 I poz. 747)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz U Nr 203/02 poz. 1718)

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz U. Nr 129/97 poz 844. Nr91/02 poz. 811)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U Nr 47/03 poz. 40)

- PN-B-01411:1999** Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia
- PN-76/B-03420** Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
- PN-78/B-03421** Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi
- PN-83/B-03430** Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania
- PN-83/B-03430/Az3:2000** Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania (Zmiana Az3)
- PN-73/B-03431** Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
- PN-67/B-03432** Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemysłowym. Wymagania techniczne
- PN-87/B-03433** Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania
- PN-B-03434:1999** Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
- PN-89/B-10425** Przewody dymowe spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
- PN-B-76001:1996** Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania
- PN-B-76002:1996** Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych
- PN-EN 779+AC:1998** Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, badania, oznaczanie
- PN-EN 1505:2001** Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. Wymiary
- PN-EN 1506:2001** Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. Wymiary
- PN-EN 1886:2001** Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości mechaniczne
- PN-EN 12220:2001** Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej
- PN-ISO 5221:1994** Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie
- PN-EN 1751:2002** Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających
- PN-EN 12238:2002 (U)** Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza
- PN-EN 12239:2002 (U)** Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie zastosowań wporowego przepływu powietrza
- PN-EN 12589:2002 (U)** Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza
- PN-EN 12599:2002** Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
- PN-EN 13030:2002 (U)** Wentylacja w budynkach. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu
- PN-EN 13180:2002 (U)** Wentylacja w budynkach. Sieć przewodów. Wymiary i wymagania mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych
- PN-EN 13181:2002 (U)** Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badanie właściwości krat żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku
- PN-EN 13182:2002 (U)** Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza w wentylowanych pomieszczeniach
- PN-EN 13264:2002** Wentylacja budynków. Nawiewniki i wywiewniki podłogowe. Badania do klasyfikacji konstrukcyjnej
- PN-82/B-02403** Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.